

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт			
1.	Дата проведення обстеження	03.08.2022 року	
2.	Адреса розташування об'єкта	м. Ананьїв вул.. Ніщинського, 2б	
3.	Форма власності	комунальна	
4.	Найменування послуги	захисна споруда цивільного захисту	
5.	Особа, яка проводила обстеження	головний спеціаліст сектору з питань надзвичайних ситуацій, оборонної роботи та цивільного захисту Ананьївської міської ради	
6.	Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)	Новацька Людмила Леонідівна 0982484011 м. Ананьїв вул.. Незалежності, 20 mila.0286@ukr.net	
Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю		Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
1	Шляхи руху до будівлі:		
	1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	ні	
	2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	ні	
	3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9	ні	

висотипідлоги на вході		
14) у разі наявності турнікета його ширина у провітрі становить не менше 1 метра	ні	
3 Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:		
1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом	ні	
2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж об'єкта вусіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	ні	
3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок	ні	
4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	ні	
5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	ні	
6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина	ні	

дверних отворів становить не менш як 0,9 метра		
7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	ні	
8) кути порогів заокруглені	ні	
9) на першій/останній сходинці, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05 - 0,1 метра, вертикальної - 0,03 - 0,05 метра)	ні	
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	ні	
11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	ні	
12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом,	ні	

ескалатором, підйомникомтощо, доступними для користуванняосіб з інвалідністю, щовідповідаютьвимогамдержавнихстандартів, яківстановлюютьвимоги до зазначеногообладнання		
13) процесвідкриття/закриття дверей ліфтасупроводжуєтьсязвукowym сигналом	ні	
14) під час зупинкиліфтарівеньйогопідлогизалишається в рівеньзпідлогою поверху (допускаєтьсявідхилення не більш як 0,02 метра)	ні	
15) номериповерхів, зазначені на кнопках ліфта, намальованізбільшеним шрифтом та у контрастному співвідношеннікольорів	ні	
16) номериповерхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля	ні	
17) ліфтобладнанофункцією голосового повідомлення номера поверху	ні	
18) навпроти дверей ліфтанааявна табличка із номером поверху	ні	
19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	ні	
20) висотарозташуваннязовнішньої кнопки виклику та висотарозташування кнопок керуванняліфтомвід 900 до 1100 міліметріввідпідлогикабіни і поверхової площадки	ні	
21) санітарно-гігієнічні та іншідопоміжніприміщеннярозраховані на осіб з інвалідністю	ні	
22) у туалетах загальногочористування (у разіїхнаявності) (окремо для чоловіків і жінок)	ні	

виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне відобладнання коло діаметром 1,5 метра)		
23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахування осіб з порушенням зору та слуху	ні	
24) привод сигналізації розташований в межах між 0,8 - 1,1 метра над рівнем підлоги	ні	
25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	
26) місця розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	
27) місця розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	
28) напрямки до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	
29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено	ні	

план-схему, щосприятимесамостійнійнавігації (орієнтуванню) на об'єкті		
30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах	ні	
31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповід ає вимогам санітарних норм	ні	
32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, щовиступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)	ні	
33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	ні	
34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху	ні	
35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	ні	
36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	ні	
37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні	

38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні	
39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	ні	
4 Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:	ні	
1) веб-сайти організації, що розміщені в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA	ні	
2) у штаті є (залучається) перекладач на жестовому мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестовому мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки	ні	

Середпрацюючих кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	-	-	-	-	-
з них жінки	-	-	-	-	-

Серед відвідувачів/клієнтів / тих, хто навчався з початку року, кількість осіб

	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересувають я на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	-	-	-	-	-
з них жінки	-	-	-	-	-

Підсумки: об'єкт є бар'єрним

Управитель об'єкта:

Головний спеціаліст сектору
з питань надзвичайних ситуацій,
оборонної роботи та цивільного захисту
Ананьївської міської ради

Людмила Новацька

"03" _____ 08 _____ 2024р.