



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Департамент охорони здоров'я Одеської обласної держадміністрації
Комунальне некомерційне підприємство «Ананьївський центр первинної медико –
санітарної допомоги Ананьївської міської ради»

66400. м. Ананьїв, вул. Героїв України, 45. тел. 048 63 2-10-11 ,
048 63 2-10-08; email: an_cpmsd@ukr.net

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з
інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження: 17.08.2022 р.
2. Адреса розташування об'єкта: с.Шелехове, вул. Лесі Українки, 52 а
3. Форма власності: Комунальна власність
4. Найменування послуги: Обстеження об'єкта
5. Особа, яка проводила обстеження: Завідуючий господарством - Косюга О.В.
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти): 0678445377, an_cpmsd@ukr.net

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
--	--------------------------------------	----------

1. Шляхи руху до будівлі:

1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди

Ні

2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності

Ні

3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра

Так

4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра

Так

5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)

Ні

6) у разі наявності на прилеглий території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом

Ні

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

Ні

8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок

Ні

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

Ні

10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю

Ні

2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо

Ні

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом

Так

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1

Ні

метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок

Ні

5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”

Ні

6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором

Ні

7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра

Так

8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра

Так

9) кути порогів заокруглені

Так

10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)

Ні

11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)

Ні

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів

Ні

13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході

Ні

14) у разі наявності турнікета його ширина у проясненні становить не менше 1 метра

Ні

3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:

1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом	Ні
2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання	Ні
3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок	Так
4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”	Ні
5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	Ні
6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	Так
7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	Так
8) кути порогів заокруглені	Ні
9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	Ні
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об’єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв’язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	Ні
11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах	Так

руху осіб з інвалідністю

- | | |
|---|----|
| 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | Ні |
| 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом | Ні |
| 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра) | Ні |
| 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів | Ні |
| 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля | Ні |
| 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху | Ні |
| 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху | Ні |
| 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра | Ні |
| 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки | Ні |
| 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю | Ні |
| 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) | Ні |
| 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху | Ні |
| 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги | Ні |

25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	Ні
26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	Ні
27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	Ні
28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	Ні
29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті	Ні
30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах	Ні
31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм	Ні
32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)	Ні
33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	Ні
34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху	Ні
35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	Ні
36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	Ні
37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху	Ні

38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

Ні

39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

Ні

4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA

Ні

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

Ні

Серед працюючих кількість осіб

Усього осіб з інвалідністю	З них			
	пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
0	0	0	0	0

Усього

з них жінки

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб				
Усього осіб з інвалідністю	З них			
	пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
0	0	0	0	0

Усього

з них жінки: - 0

Підсумки _____

* Зазначається:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході;

об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів; об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Заступник директора

КНП «Ананьївський ЦПМСД»



(Handwritten signature)

Сергій КУЛІШ

Відповідальна особа за будівлі та споруди:

Завідуючий господарством

(Handwritten signature)

Олександр КОСЮГА

19.08.2022 р.

ПП «Укрспецпроект-1»

65082, м. Одеса, вул. Торгова 8/17, тел. 723-74-46

Державна Ліцензія Серія АВ № 596447

Висновок

щодо доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до приміщень та будівель, в яких здійснює свою діяльність КНП «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» ФП с. Шелехове, за адресою: Одеська обл., Подільський р-н, с. Шелехове, вул. Л. Українки, 52 а

ПП «Укрспецпроект-1» на замовлення КНП «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» ФП с. Шелехове, за адресою: Одеська обл., Подільський р-н, с. Шелехове, вул. Л. Українки, 52 а згідно Договору на проведення експертного висновку з обстеження приміщень та будівель щодо доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення № 20/10-20 від 20.10.2020р виконало обстеження прилеглої території, вхідної-вихідної групи, внутрішніх приміщень нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Одеська обл., Подільський р-н, с. Шелехове, вул. Л. Українки, 52 а на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у відповідності до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

За результатами експертизи проведеного технічного обстеження, а саме: прилеглої території, вхідної-вихідної групи, внутрішніх приміщень нежитлової будівлі, розташованої за адресою: с Одеська обл., Подільський р-н, с. Шелехове, вул. Л. Українки, 52 а станом на «28» червня 2021 року **встановлено можливість доступу** осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень та будівлі, в яких здійснює свою діяльність КНП «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» ФП с. Шелехове, за адресою: Одеська обл., Подільський р-н, с. Шелехове, вул. Л. Українки, 52 а. Приміщення та будівлі, які обстежено, відповідають базовим вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

Дослідження стану доступності об'єктів та послуг, які надаються для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за адресою: Одеська обл., Подільський р-н, с. Шелехове, вул. Л. Українки, 52 а, **передано** КНП «Ананьївський центр первинної медико-санітарної допомоги Ананьївської міської ради» ФП с. Шелехове, за адресою: Одеська обл., Подільський р-н, с. Шелехове, вул. Л. Українки, 52 а разом з висновком щодо критеріїв архітектурної та інформаційної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Директор ПП «Укрспецпроект-1»

Експерт з обстеження будівель і споруд
(Кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 000477)



А.Г. Піштіган

Ігор Омельченко