

ПП «Укрспецпроект-1»

65082, м. Одеса, вул. Торгова 8/17, тел. 723-74-46

Державна Ліцензія Серія АВ № 596447

Висновок

щодо доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до приміщень та будівель, в яких здійснює свою діяльність **КНП «Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський р-н, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 45**

ПП «Укрспецпроект-1» на замовлення КНП «Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 45, згідно Договору на проведення експертного висновку з обстеження приміщень та будівель щодо доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення № 20/10-20 від 20.10.2020р виконало обстеження прилеглої території, вхідної-вихідної групи, внутрішніх приміщень нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 45 на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у відповідності до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

За результатами експертизи проведеного технічного обстеження, а саме: прилеглої території, вхідної-вихідної групи, внутрішніх приміщень нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 45 станом на «28» червня 2021 року встановлено можливість доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень та будівель, в яких здійснює свою діяльність КНП «Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 45. Приміщення та будівлі, які обстежено, відповідають базовим вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

Дослідження стану доступності об'єктів та послуг, які надаються для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 45, передано КНП «Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 45 разом з висновком щодо критеріїв архітектурної та інформаційної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Директор ПП «Укрспецпроект-1»

Експерт з обстеження будівель і споруд
(Кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 000477)



І.О. Піштіган

І.О. Гавриловський

ПП «Укрспецпроект-1»

65082, м. Одеса, вул. Торгова 8/17, тел. 723-74-46

Державна Ліцензія Серія АВ № 596447

Висновок

щодо доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до приміщень та будівель, в яких здійснює свою діяльність **КНП «Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 7**

ПП «Укрспецпроект-1» на замовлення КНП «Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 7, згідно Договору на проведення експертного висновку з обстеження приміщень та будівель щодо доступності осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення № 20/10-20 від 20.10.2020 р виконало обстеження прилеглої території, вхідної-вихідної групи, внутрішніх приміщень нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 7 на предмет доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у відповідності до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

За результатами експертизи проведеного технічного обстеження, а саме: прилеглої території, вхідної-вихідної групи, внутрішніх приміщень нежитлової будівлі, розташованої за адресою: Одеська область, Подільський р-н, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 7 станом на «28» червня 2021 року встановлено можливість доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень та будівлі, в яких здійснює свою діяльність КНП «Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 7. Приміщення та будівлі, які обстежено, відповідають базовим вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД. Основні положення».

Дослідження стану доступності об'єктів та послуг, які надаються для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за адресою: Одеська область, Подільський р-н, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 7, **церезіано** КНП «Ананьївська багатoproфільна міська лікарня Ананьївської міської ради» за адресою: Одеська область, Подільський район, м. Ананьїв, вул. Героїв України, 7 разом з висновком щодо критеріїв архітектурної та інформаційної доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Директор ПП «Укрспецпроект-1»

Н.Г. Піштіган

Експерт з обстеження будівель і споруд
(Кваліфікаційний сертифікат серії АЕ № 000477)

І.О. Твардовський



Свідоцтво

№54

Видано про те, що

Твардовський Ігор Олександрович

(прізвище, ім'я, по батькові)

Підписав кваліфікацію за напрямом

ЕКСПЕРТ

За навчальними програмами:

Програма підвищення кваліфікації експертів проектної документації. Загальний модуль.

Програма підвищення кваліфікації "Підготовки до професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури". Спеціальний модуль. Технічне обстеження будівель і споруд.

Програми затверджені на засіданні Атестаційної архітектурно-будівельної комісії САМОРЕГУЛІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ» (протокол №1 від 18.08.2015 року).

14 липня 2017 р.



Т. І. Шевченко

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ

№ 000477

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

Експерт

Виданий про те, що Твардовський Ігор Олександрович

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: Експерт

Кваліфікаційний сертифікат видає згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі – Комісія) від _____ № _____

(рішенням відповідної _____ сесії Комісії
від 10.07.2012 № 4 _____ затвердженням рішення
Комісії 23.07.2012 № 4-Е).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб _____ 23.07
за № 456

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, сферою діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури,
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом Технічне обстеження будівель і

споруд.

Дата видачі 23.07 за 12 року

Голова (Голова) Атестаційної архітектурно-будівельної комісії



Барзидович Д.В.

Заступник Голови Атестаційної архітектурно-будівельної комісії

Додаток ІІ
до Вимог щодо утримання та
експлуатації захисних споруд
цивільного захисту
(пункт 4 глави 2 розділу VI)

АКТ
оцінки стану готовності
захисної споруди цивільного захисту
протирадіаційного укриття № 56023
(обліковий номер)

17 березня 2023 року

М. Ананьїв
(місце населеного пункту)

Голова комісії:

Директор КНП «Ананьївська БМЛ»

Членів комісії:

Фахівець з питань цивільного захисту КНП «Ананьївська БМЛ»

Головний спеціаліст сектору з питань надзвичайних ситуацій,
оборонної роботи та цивільного захисту Ананьївської міської
ради

Провідний інспектор ВСЗН Подільського РУ ГУ ДСНС України
в Одеській області

Головний спеціаліст Подільського РУ ГУ
Держпродспоживслужби в Одеській області

проведено оцінку стану готовності, експлуатації і використання сховища
(протирадіаційного укриття) № 56023 розташованого за адресою: вул.
Героїв України 45, м.Ананьїв Подільського району

Комунальна форма власності

що належить КНП «Ананьївська багатопрофільна міська лікарня
Ананьївської міської ради»

За результатами проведеної оцінки встановлено:

1. Загальна характеристика захисної споруди протирадіаційне укриття
місткістю на 250 осіб, загальною площею 150 кв. м.

вбудоване в будівлю

2. Загальний стан захисної споруди:

технічний обмежено придатний

санітарний не задовільний

загальний стан приміщень чисті, сухі

використовується (не використовується) для господарських, культурних та
побутових потреб як: не використовуються

3. Стан входів і аварійних виходів один вхід не захищений встановлено таблички, захищено від атмосферних опадів лавійоном, наявні 2 комплекти ключів, що зберігаються у визначених місцях, не обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

4. Стан повітрязабірних оголовоків, металевих віконниць, вихідних каналів** не справні, не обслуговуються

5. Стан обслуговування окремо розташованого сховища** _____

6. Стан захисно-герметичних (герметичних) воріт, дверей, ставень, механізмів задракування** відсутні

7. Стан противибухових пристроїв відсутні

8. Стан систем вентиляції, зокрема:

Повітропроводи не передбачено проектом

вентилятори витяжної, припливної систем вентиляції не передбачено проектом

електроручні вентилятори не передбачено проектом

протишолові фільтри (ФЯР) відсутні

фільтри-поглиначі (ФП)** відсутні

герметичні клапани (ГК)** відсутні

клапани надмірного тиску (КНТ)** відсутні

прилад для виміру підпору повітря відсутній

Система регенерації повітря** не передбачено проектом

фільтри (ФГ-70)**

регенеративні патрони (РП-100)** відсутні

9. Стан системи водопостачання відсутня

запірна арматура відсутня

наявність показників руху води не має

безнапірні та напірні баки для питної води відсутні

останні лабораторні дослідження якості питної води у баках відсутні

водопровідні труби не передбачено проектом

інші ємності для питної води (для ПРУ без систем водопостачання) відсутні

10. Стан каналізаційної системи не передбачено проектом

санвузли відсутні

труби каналізації не передбачено проектом

резервуари для збирання фекальних вод відсутні

насоси відкачування: не передбачено проектом

запірна арматура не передбачено проектом

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот)

(для неканалізованих захисних споруд) відсутні

11. Справність системи опалення не передбачено проєктом
запірна арматура не передбачено проєктом
трубопроводи не передбачено проєктом

12. Справність систем електропостачання та електроосвітлення наявно, не укомплектовано, частково справне

13. Справність систем зв'язку та оповіщення відсутні

14. Стан заземлення електрообладнання відсутнє

15. Стан гідроізоляції не передбачено проєктом

16. Протипожежний стаф:

автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації відсутні

не забезпечено первинними засобами пожежогасіння, засобами надання медичної допомоги

не забезпечено шанцевим інструментом (лопатами штиковими та савковими, ломами, сокирами, пилами-ножівками по дереву, по металу тощо)

наявність схеми евакуації не розроблено

17. Температурно-вологісний режим і параметри повітряного середовища приміщень захисної споруди:

температура, відносна вологість у приміщенні не вимірювалось

забезпеченість вимірювальними приладами та їх стан відсутні

18. Наявність робочого інструмента формування з обслуговування захисної споруди відсутній

19. Наявність документації захисної споруди (наявна, немає):

паспорт захисної споруди наявний

опис обладнання та майна відсутній

схеми зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж із зазначенням пристроїв для відключення відсутні

журнал перевірки стану захисної споруди відсутній

план захисної споруди із зазначенням пристроїв для сидіння і лежання та шляхів евакуації відсутній

план приведення захисної споруди у готовність відсутній

вимоги з експлуатації фільтровентиляційного** та іншого інженерного обладнання відсутні

правила користування вимірювальними приладами відсутні

журнал експлуатації фільтровентиляційного обладнання** відсутній

зв'язат результатів оглядів та контрольних перевірок фільтрів-поглиначів, фільтрів голколітових, приладів регенерації та підпору повітря** відсутні
формуляр фільтровентиляційних агрегатів відсутній
порядок провітрювання захисної споруди відсутній
інструкція з протипожежної безпеки відсутня
щорічний акт огляду смістей для питної води з результатами лабораторних досліджень відсутній
експлуатаційні схеми систем життєзабезпечення із зазначенням пристроїв для відключення:
вентиляції (повітропостачання) відсутні
каналізації відсутні
водопостачання відсутні
електропостачання відсутні
опалення (теплопостачання) відсутні
схема оповіщення та інформування зі списками необхідних телефонів відсутня
журнал перевірки стану готовності захисної споруди відсутній
інструкція з використання засобів індивідуального захисту відсутня
порядок перевірки сховища на герметичність** відсутній
довідка про перевірку сховища на герметичність** відсутня
правила поведінки у захисній споруді відсутні
список особового складу формування з обслуговування споруди відсутній
функціональні обов'язки особового складу формування з обслуговування захисної споруди відсутні
порядок дій особового складу формування з обслуговування захисної споруди під час приведення захисної споруди у готовність та використання захисної споруди за призначенням відсутній

20. Проведення навчання та рівень знань і навичок формування з обслуговування захисної споруди не проводилися

21. Наявність документів, що підтверджують проведення щорічних оглядів захисної споруди відсутні

22. Результати перевірки експлуатації захисної споруди в режимі сховища протягом 6 годин з перевіркою роботи у режимах чистої вентиляції та фільтровентиляції не проводилася

23. Стан дизельної електростанції (ДЕС)**:

приміщення ДЕС відсутні

захисні двері (ворота), ставні, механізми задраювання оголовки повітрязабірних та вихлопних каналів ДЕС

стан противибухових пристроїв

протишумовий фільтр (ФЯР)

герметичні клапани (ГК)

клапани надмірного тиску (КНТ)
наявність теплоізоляції на вихлопній трубі і компенсатора на ній
наявність піддонів під витратними паливними баками
стан маслопроводів
протипожежний стан приміщень ДЕС
наявність аварійних світильників у приміщенні ДЕС
наявність і справність електрифікованого покажчика «Вхід», світильників у
входах, розеток для переносних ламп
наявність документації ДЕС:
формуляр ДЕС
схема електрообладнання і автоматики в приміщенні ДЕС
інструкція щодо заходів безпеки під час експлуатації ДЕС
інструкція з обслуговування ДЕС
журнал обліку роботи ДЕС
інструкція з протипожежної безпеки ДЕС
інструкція з експлуатації дизельного електроагрегату
технологічна картка консервації та розконсервації ДЕС
інформація щодо працездатності ДЕС:
ДЕС розконсервовано ДЕС законсервовано
перевірка працездатності ДЕС
справність акумуляторних батарей (АКБ), пускових балонів із стисненим
повітрям відсутні

24. Висновок про можливість приведення захисної споруди у готовність до
використання за призначенням упродовж 12 годин (згідно з планом) обмежено
готове

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК ПРО СТАН ГОТОВНОСТІ ЗАХИСНОЇ СПОРУДИ

Станом на 17.03.2023 року єховище (протирадіаційне укриття) № 56023
оцінюється як обмежено готове до використання за призначенням

СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИСНОВОК***

Захисна споруда підлягає капітальному ремонту, реконструкції, можливе
використання в режимі ПРУ

ПРОПОЗИЦІЇ

Щодо подальшого використання захисної споруди***

(визначення нового балансоутримувача, організація передачі до комунальної або державної власності)

обстеження технічного стану захисної споруди, проведення капітального ремонту, реконструкції, реставрації, газопостачання споруди,

використання у режимі ПРУ**, підготовка відповідних пропозицій та документів)

Відповідно до вимог законодавства інформацію щодо організації виконання рекомендацій комісії у термін до _____ слід подати до*

(число, місяць, рік)

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, органу або підрозділу ДСНС)

з

поданням

Підписи осіб, які склали цей акт:

Голова комісії:

Директор КНП «Ананьївська БМЛ» Масинський Анатолій КОЙЧЕВ

Члени комісії:

Провідний інспектор ВЗНС
Подільського РУГУ ДСНС
України в Одеській області

Живора Євгеній ЖИВОРА

Головний спеціаліст Подільського
РУГУ Держпродспоживслужби
в Одеській області

Боровик Василь БОРОВИК

Головний спеціаліст сектору з питань
надзвичайних ситуацій,
оборонної роботи та цивільного
захисту Ананьївської міської ради

Новацька Людмила НОВАЦЬКА

Фахівець з питань цивільного захисту
КНП «Ананьївська БМЛ»

Руща Сергій ПІСІ РУЦА

17.03.2023 року