

## ІНФОРМАЦІЯ

про проведення обстеження ліцея №2 та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Загальна інформація про ліцей №2 КУ «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради»

1. Дата проведення обстеження - 02.09.2024р.
2. Адреса розташування об'єкта - м.Ананьїв вул.Гімназійна 52
3. Форма власності- комунальна
4. Найменування послуги-освітня діяльність
5. Особа, яка проводила обстеження- Кір'як О.Д.
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)- 067 745 0612

| Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю | Відповідальність критеріям (так або ні) | Примітки |
|--|---|----------|
|--|---|----------|

1. Шляхи руху до будівлі:

- |  |     |  |
|--|-----|--|
| 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди | ні  |  |
| 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної ні кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності                       | ні  |  |
| 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвіртки (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю  | так |  |
| 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра   | так |  |
| 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів,   | так |  |

що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями)

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони продубльовані пандусом так

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), так

уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок так

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод) ні

10) міжнародним символом доступності позначено 2. Вхідна група ні

1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально та тактильно) інформаційними показниками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо так

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом так

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), так

уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок ні

|   |    |
|---|----|
| 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”   | ні |
| 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором   | ні |
| 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра   | ні |
| 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра  | ні |
| 9) кути порогів заокруглені   | ні |
| 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра — 0,05—0,1 метра, вертикальної— 0,03—0,05 метра)   | ні |
| 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)   | ні |
| 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів   | ні |
| 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході   | ні |
| 14) у разі наявності турнікета його ширина у проясненні становить не менше 1 метра  | ні |
| 3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:  |    |
| 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом   | ні |
| 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання | ні |
| 3) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою  | да |

|   |    |
|---|----|
| підйому сходинок  |    |
| 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”   | ні |
| 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором   | ні |
| 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра   | ні |
| 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра  | ні |
| 8) кути порогів заокруглені   | ні |
| 9) на першу/останню сходинок, пороги, інші об’єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра — 0,05—0,1 метра, вертикальної — 0,03—0,05 метра)   | ні |
| 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об’єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення текстового або відеозв’язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів | ні |
| 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю   | ні |
| 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання   | ні |
| 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом  | ні |
| 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги   | ні |

міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті

30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах

31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм

32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)

33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку

34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху

35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра

36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомата, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра

37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху

#### 4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:

1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними

комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня AA

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

ні

Директор КУ «Ананьівський ліцей №2  
Ананьівської міської ради

Михайло КОЛОЙДЕНКО

Виконавець: Фахівець з охорони праці ліцея №2

Ю.Д. Кірюк

|  |   |                                   |  |                          |                           |                             |
|--|---|-----------------------------------|--|--------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 4.   | <b>Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:</b>   |                                   |  |                          |                           |                             |
|  | 1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA | - ні                              |  |                          |                           |                             |
|  | 2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки  | ні                                |  |                          |                           |                             |
| <b>Серед працюючих кількість осіб</b>  |   |                                   |  |                          |                           |                             |
|  |   | <b>Усього осіб з інвалідністю</b> | <b>З них</b>                             |                          |                           |                             |
|  |   |                                   | <b>пересуваються на кріслах колісних</b> | <b>з порушенням зору</b> | <b>з порушенням слуху</b> | <b>мають інші порушення</b> |
|  | Усього : 0  | 0                                 | 0  | 0                        | 0                         | 0                           |
|  | з них жінки : 0   |                                   |  |                          |                           |                             |
| <b>Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб</b> |   |                                   |  |                          |                           |                             |
|  |   | <b>Усього осіб з інвалідністю</b> | <b>З них</b>                             |                          |                           |                             |
|  |   |                                   | <b>пересуваються на кріслах колісних</b> | <b>з порушенням зору</b> | <b>з порушенням слуху</b> | <b>мають інші порушення</b> |
|  | Усього : 0  | 0                                 | 0  | 0                        | 0                         | 0                           |
|  | з них жінки : 0   |                                   |  |                          |                           |                             |

**Підсумки:** об'єкт має часткову безбар'єрність

\* Зазначається:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має входну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході,

об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має входну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів, об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня

Управитель об'єкта:

Директор

КУ «Ананьївський ліцей №2 Ананьївської міської ради»

Михайло КОЛОЙДЕНКО

