

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про проведення управителями об'єктів обстеження та оцінки ступеня**  
**безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з**  
**інвалідністю**

Загальна інформація про КУ «Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради»

1. Дата проведення обстеження **01.09.2024**
2. Адреса розташування об'єкта **Ананьїв, вулиця Героїв України, 7**
3. Форма власності **комунальна**
4. Найменування послуги **соціальна**
5. Особа, яка проводила обстеження **Галимханов Олександр Фідашевич**
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) тел.: **0982365988**, e-mail: **ananiev.cnsp@gmail.com**

Критерій безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
--	---	----------

1. Шляхи руху до будівлі:
  - 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди **так**
  - 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності **ні**
  - 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра **так**
  - 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра **так**

Загальна інформація про КУ «Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради»

- |  |  |
|--|--|
| <p>5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне<br/>(без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття<br/>насипних або крупноструктурних матеріалів, що<br/>перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з<br/>милицями)</p> <p>6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до<br/>будівлі сходів вони продубльовані пандусом</p> <p>7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр<br/>довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків<br/>усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями,<br/>поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра,<br/>закінчені частини поручнів продовжені по горизонталі на<br/>0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні<br/>пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які<br/>встановлюють вимоги до зазначеного обладнання</p> <p>8) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в<br/>плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок</p> <p>9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та<br/>безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності,<br/>передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд<br/>(включаючи контрастне маркування кольором<br/>першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та<br/>перешкод)</p> <p>10) міжнародним символом доступності позначено<br/>шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю</p> | <p>так</p> <p>Сходи<br/>відсутні</p> <p>Сходи<br/>відсутні</p> <p>Сходи<br/>відсутні</p> <p>ні</p> <p>ні</p> |
| <p>2. Вхідна група:</p> <p>*<br/>         1) вхідна група до об'єкта облаштована доступними (візуально<br/>та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна<br/>табличка, інформація про: називу, опис діяльності установи,<br/>години роботи; інша довідкова інформація тощо</p> <p>2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони<br/>продубльовані пандусом</p> <p>3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр<br/>довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків<br/>усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями,<br/>поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра,<br/>закінчені частини поручнів продовжені по горизонталі на<br/>0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні<br/>пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які</p>  |  |

Загальна інформація про КУ «Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради»

встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

- |  |                  |
|--|------------------|
| 4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок  | Сходи відсутні   |
| 5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”  | так              |
| 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором  | ні               |
| 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра  | так              |
| 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра   | так              |
| 9) кути порогів заокруглені  | так              |
| 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра) | так              |
| 11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)  | Тамбур відсутній |
| 12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів  | так              |
| 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром чарунок більше за 0,015 м x 0,015 метра/щітка для витирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході          | так              |
| 14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра   | ні               |
| Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:  |                  |
| 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони продубльовані пандусом  | так              |
| 2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків  | так              |

Загальна інформація про КУ «Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради»

усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

- |   |     |
|---|-----|
| 3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок   | так |
| 4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”   | так |
| 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором   | ні  |
| 6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра   | так |
| 7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра  | так |
| 8) кути порогів заокруглені   | так |
| 9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)   | ні  |
| 10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів | ні  |
| 11) у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю   | так |
| 12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони обладнані ліфтами, ескалатором, підйомником тощо, доступними для  | ні  |

Загальна інформація про КУ «Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради»

користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

- |   |           |
|---|-----------|
| 13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом  | відсутній |
| 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше як 0,02 метра)  | ні        |
| 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні кольорів   | ні        |
| 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля  | ні        |
| 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху  | ні        |
| 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверху  | ні        |
| 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра  | ні        |
| 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площаадки   | ні        |
| 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю  | ні        |
| 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра) | ні        |
| 23) окрім санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (тревожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху   | ні        |
| 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги  | так       |
| 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для  | ні        |

Загальна інформація про КУ «Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради»

зручності осіб з інвалідністю

- |  |     |
|--|-----|
| 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю  | ні  |
| 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | ні  |
| 28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю   | ні  |
| 29) за визначеної потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприятиме самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті  | ні  |
| 30) відповідна схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах   | так |
| 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм   | ні  |
| 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перепон (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо) | ні  |
| 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку  | так |
| 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху  | так |
| 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра   | так |
| 36) висота об'єктів послуг (столи, стійкі, рецепція), а також пристройів послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра  | так |
| 37) шляхи евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху  | так |

Загальна інформація про КУ «Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради»

- 38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху      так
- 39) пристрій сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптований для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху      так
4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:
- 1) веб-сайти організації, що розміщена в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 “Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0” не нижче рівня АА      ні
  - 2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки      ні

Серед працюючих кількість осіб

Центр надання соціальних послуг	Усього осіб з інвалідністю	З них			
		пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	6	0	0	0	6
з них жінки	5	0	0	0	5

Загальна інформація про КУ «Центр надання соціальних послуг Ананьївської міської ради»

Серед відвідувачів/клієнтів/ тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

Центр надання соціальних послуг	Усього осіб з інвалідністю	3 них			
		пересуваються на кріслах колісних	з порушенням зору	з порушенням слуху	мають інші порушення
Усього	54	2	2	1	49
з них жінки	48	2	0	1	45

Підсумки об'єкт є безбар'єрним

\* Зазначається:

об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися евакуаційним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підйомник (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, призначену для відвідувачів обох статей, тактильні направляючі та одну мнемосхему при вході; об'єкт має часткову безбар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (чи нормативний пандус (або його кут має відхилення від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину всіх дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), щонайменше одну доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колісних, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручнями біля унітазу, що призначена для відвідувачів; об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня.

Управитель об'єкта

*ОВаф*

*Радченко Олег*

"9" вересня

204 р.