

- 14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в -  
рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш  
як 0,02 метра)
- 15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, намальовані -  
збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні  
кольорів
- 16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, -  
продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля
- 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера  
поверху -
- 18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером -  
поверху
- 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра -
- 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота -  
розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100  
міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки
- 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення ні  
розраховані на осіб з інвалідністю
- 22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) -  
(окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з  
можливістю заїзду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах  
колісних (у туалетах та/або універсальних кабінах наявне в  
плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)
- 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим ні  
входом) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з  
урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху
- 24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра -  
над рівнем підлоги
- 25) шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з ні  
інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для  
зручності осіб з інвалідністю
- 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) ні  
позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб  
з інвалідністю
- 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, Ні  
доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним